

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

| | | | |
|---|--|----------|---------------------|
| 项目名称 | 朗盛特殊化学品有限公司朗盛亚太应用开发中心 | | |
| 项目地址 | 上海化学工业区 北河路上海国际化工新材料科技创新基地 F6 一期项目中试厂房 6 | | |
| 项目性质 | 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目负责人 | 胡东祺 | 联系电话 | 0519-88021888 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input checked="" type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input type="checkbox"/> | | |
| 评价报告编制单位 | 上海天谱安全技术咨询有限公司 | 联系人及联系电话 | 李辰洋 021-64604481 |
| 职业病防护设施设计单位 | 中石化上海工程有限公司 | 联系人及联系电话 | 顾超 021-58366600 |
| 评审（验收）情况（包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等）： 评审时间：2020 年 12 月 4 日，评审组组长：沈洪源，评审组成员：商懿、戴永光 评审意见： 建设项目职业病防护设施设计专篇符合国家职业卫生标准和规范的要求，职业病防护设施设计基本可行。主要修改意见如下： <ol style="list-style-type: none"> 1、按照沪安监职安[2013]124 号文的要求，对专篇格式与内容作出修改 2、工艺流程中补充分析实验室及设备检维修的工艺过程，所有工艺流程中涉及职业病危害因素的环节均应补充劳动者作业方式和作业过程 3、细化化学品储存、废弃化学品处置等管理情况 4、细化通风和空调系统的设计参数 5、完善职业病防护设施、个体职业病防护用品及急性职业病危害应急救援设施的设计内容及参数 6、其他修改意见 | | | |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 专家组提出的修改意见已全部落实。 | | | |

制表人：周峰 制表日期：2021 年 2 月 23 日 联系电话：021-61091474